

Anlage 1



Auslegungs- und Betriebsparameter des Dampfnetzes der STW AG

Dampfnetz Würzburg

Primärseitige Auslegungsdaten beim Kunden	
Min. Betriebsüberdruck und Temperatur	1,5 bar bei 128 °C
Max. Betriebsüberdruck	6 bar
Max. Betriebstemperatur bei – 12 ° C	180 °C
Zulässige Kondensattemperatur	≤ 50 °C, bei Altanlagen ≤ 70 °C